

Dôkaz**Hladina vlastného hluku stavebných výrobkov**

Výrobok	Odsávací ventilátor AB 30/60
Prevádzková úroveň	35/70 m ³ /h
Funkčná jednotka	ec odsávací ventilátor, G3 filter, vnútorný kryt 9/IBE, vonkajšia mriežka 1/WE 180
Základy	1-bodové meranie. Vzďialenosť od ventilátora 1m. Ventilátor voľne fúka ustálenou rýchlosťou. Hodnoty akustického tlaku sú aritmeticky zaokrúhľované na celé číslo.
Podmienky merania	Objem miestnosti 55 m ³ Doba dozvuku 1,1 s Cudzí hluk 17,3 dB (A)

Stupeň	L _{WA} 1m	L _{PA} 1m	L _{PA} 3m
35 m ³ /h	36	28	19
70 m ³ /h	52	44	34

L_{PA}...Stredná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m resp. 3 m v dB (A)

L_{WA}...Hladina akustického výkonu dB (A)

Za správnosť,

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumlufsysteme



E360 02.21.SK